



MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG
(TECHNICAL SAFETY AUTHORITY)

ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI OSZTÁLY

VIEGA GmbH & CO. KG
Magyarországi képviselete

1025. Budapest
Csalit u. 1.

Ikt.szám: 5333-02/36000/2004.

Üi: Altnóder Béla

Ü.intézőjük: Juhász László

Budapest, 2004. december 2.

Tárgy: Határozat

T. Cím által forgalmazott, VIEGA GmbH & Co. KG gy. Viega Dingerkus gázgömbcsapok 21... tip. gázipari szerelvények az alább felsorolt műszaki adatokkal:

Gyártó: VIEGA GmbH & Co. KG

Típus: Viega Dingerkus Gáz-gömbcsapok.

Gömbcsapok gázvezeték-hálózatokba építve, gázáramlás-őrrel vagy anélkül, hőhatásra záró szeleppel vagy anélkül, préselt vagy menetes csatlakozókkal.

Modell: 21..., hőhatásra záró szeleppel: 21... TSV, gázáramló őrrel: 21... GS

Méretek: NA 15, 20, 25, 32, 40, 50

Üzemi nyomás: 25 mbar – 5 bar

Környezeti hőmérséklet: - 20 °C.... + 70 °C

Zárási hőmérséklet: hőhatásra záró szeleppel: + 96 °C

Alkalmazható: földgáz, gázfázisú PB-gáz

- műszaki-biztonságtechnikai szempontból -

JÓVÁHAGYOM

A határozat – változatlan műszaki tartalommal – visszavonásig – érvényes.

Előírom: I. Az MSZ EN 45014 szerinti Megfeleléségi Nyilatkozatot mellékelni kell minden szerelvényhez.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatalnak /1253. Bpest, 13. Pf: 73./ kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben az 51/2002. /XII.29./ GKM rendelettel módosított 15/1997. /IV.4./ IKIM rendelet 2. § /3/ bekezdése szerint kell megfizetni.


Az eljárás díját 28.000,-Ft-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Műszaki Biztonsági Felügyelőség javára befizetni.

INDOKOLÁS

A kérelemben leírtak, valamint a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a fent megnevezett gázipari szerelvények rendelkeznek a DVGW által kiadott Megfelelőségi Tanúsítvánnyal.

Típus	DVGW minősítő irat száma	EBI vizsgálati jelentés
2101	DG-4312MN0092	BMP:00/197/4312/862 /2001. 03.14./
2109	DG-4341BN0222	BMP: 01/270/4341/862./2002. 05.02./
2110	DG-4312BO0172	BMP: 02/332/4312/862./2003. 05.05./
2101-TSV	DG-4341BM3422	BMP:02/394/4341/862 /2003. 02.17./
2110-TSV	DG-4341BO0173	BMP:02/332/4312/862 /2003. 05.05./
2111-TSV	DG-4350AU0359	BMP:00/198/4350/840 /2002. 11.14./
2112-TSV	DG-4350AU0359	BMP:00/198/4350/840./2002.11.14./
2107-TSV	NG-4341BM0561	BMP:00/313/4341/862 /2001.06.25./

A határozatomat a 110/2003. /VII.24./ Korm. Rendeletben biztosított hatósági jogkörömben eljárva hoztam meg.



Altnöder Béla
Altnöder Béla

Főosztályvezetőhelyettes