



MBF-TMB
ENGEDÉLYEZÉSI FELÜGYELET
(TECHNICAL SAFETY LICENSING AUTHORITY)

1081 Budapest Köztársaság tér 7.
Telefon: (36-1) 334-6930, 477-5050
E-mail: tmbefbp@axelero.hu

1445 Budapest, Postafiók 355
Telefax: (36-1) 303-6145

ALFA-ÉTI
Ipari és Kereskedelmi Kft.

Iktatószám: 1800-01/36000/2002
Engedélyszám: 1800/02

Szigetszentmiklós
Losonci u. 1.
2310

Tárgy: Szakhatósági jóváhagyás


A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/1995.(XII.27.) Kormányrendelet, illetve annak végrehajtását elrendelő 33/1996.(VI.25.) IKM rendelet alapján az ALFA-ÉTI Kft. kérelmére a "VIADRUS" típusjelű vegyes tüzelésű öntöttvas tagos melegvíz kazán(ok) behozatalát a részletezett jellemzők mellett

JÓVÁHAGYOM.

A berendezés jellemző adatai:

Megnevezés:	Öntöttvas tagos melegvíz kazán
Gyártó:	ZDB a.s. Závod Topenárske Techniky (Cseh Köztársaság)
Típus:	VIADRUS U 22 C (2-3-4) VIADRUS U 22 D (2-3-4)
Névl. hőterhelés (kW):	14,1-28,1
Huzat igény: (Pa)	20 ± 2
Max. üzemi nyomás (bar):	4,0
Tüzelőanyag:	kocsz, szén, fa
Névl. hatásfok (%):	83
Füstcsonk átmérő (mm):	160
Beépítési méretek (mm)	
- szélesség:	520
- mélység:	655; 750; 845
- magasság:	1005
Tömeg (kg):	195, 232, 268

Országos illetékességgel, I. fokú hatósági jogkörrel felruházva a kazán-, nyomástartó-, ADR-es-, gáz-és olajtüzelésű-, villamos berendezések, ill. komplex technológiák; tárolótartályok; gázpalackok; vízkémia; vezetékjog; stb. területén.
Nation-wide authorization for boiler-, pressure vessel-, ADR-, gas-and oil fired-, electrical equipment, complex technology; tanks; gas cylinders; water chemical; electrical-and heating distribution systems, etc.



MBF-TMB
ENGEDÉLYEZÉSI FELÜGYELET
(TECHNICAL SAFETY LICENSING AUTHORITY)

1081 Budapest Köztársaság tér 7.
Telefon: (36-1) 334-6930, 477-5050
E-mail: tmbefbp@axelero.hu

1445 Budapest, Postafiók 355
Telefax: (36-1) 303-6145

ALFA-ÉTI
Ipari és Kereskedelmi Kft.

Iktatószám: 1800-03/36000/2002
Engedélyszám: 1800/02

Szigetszentmiklós
Losonci u. 1.
2310

Tárgy: Szakhatósági jóváhagyás

A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/1995.(XII.27.) Kormányrendelet, illetve annak végrehajtását elrendelő 33/1996.(VI.25.) IKM rendelet alapján az ALFA-ÉTI Kft. kérelmére a "VIADRUS" típusjelű vegyes tüzelésű öntöttvas tagos melegvíz kazán(ok) behozatalát a részletezett jellemzők mellett

JÓVÁHAGYOM.

A berendezés jellemző adatai:

Megnevezés:	Öntöttvas tagos melegvíz kazán
Gyártó:	ZDB a.s. Závod Topenárske Techniky (Cseh Köztársaság)
Típus:	VIADRUS U22 C(5-6-7) VIADRUS U22 D(5-6-7)
Névl. hőterhelés (kW):	23,4 - 49,1
Huzat igény: (Pa)	20 ± 2
Max. üzemi nyomás (bar):	4,0
Tüzelőanyag:	koksz, szén, fa
Névl. hatásfok (%):	78 - 83
Füstcsonk átmérő (mm):	160
Beépítési méretek (mm)	
- szélesség:	520
- mélység:	940; 1035; 1130
- magasság:	1005
Tömeg (kg):	304; 342; 380

Országos illetékességgel, I. fokú hatósági jogkörrel felruházva a kazán-, nyomástartó-, ADR-es-, gáz-és olajtüzelésű-, villamos berendezések, ill. komplex technológiák; tárolótartályok; gázpalackok; vízkémia; vezetékjog; stb. területén.
Nation-wide authorization for boiler-, pressure vessel-, ADR-, gas-and oil fired-, electrical equipment, complex technology; tanks; gas cylinders; water chemical; electrical-and heating distribution systems, etc.



MBF-TMB
ENGEDÉLYEZÉSI FELÜGYELET
(TECHNICAL SAFETY LICENSING AUTHORITY)

1081 Budapest Köztársaság tér 7.
Telefon: (36-1) 334-6930, 477-5050
E-mail: tmbefbp@axelero.hu

1445 Budapest, Postafiók 355
Telefax: (36-1) 303-6145

ALFA-ÉTI
Ipari és Kereskedelmi Kft.

Iktatószám: 1800-02/36000/2002
Engedélyszám: 1800/02

Szigetszentmiklós
Losonci u. 1.
2310

Tárgy: Szakhatósági jóváhagyás

A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/1995.(XII.27.) Kormányrendelet, illetve annak végrehajtását elrendelő 33/1996.(VI.25.) IKM rendelet alapján az ALFA-ÉTI Kft. kérelmére a "VIADRUS" típusjelű vegyes tüzelésű öntöttvas tagos melegvíz kazán(ok) behozatalát a részletezett jellemzők mellett

JÓVÁHAGYOM.

A berendezés jellemző adatai:

Megnevezés:	Öntöttvas tagos melegvíz kazán
Gyártó:	ZDB a.s. Závod Topenárske Techniky (Cseh Köztársaság)
Típus:	VIADRUS U22 C(8-9-10) VIADRUS U22 D(8-9-10)
Névl. hőterhelés (kW):	53,4 - 70,0
Huzat igény: (Pa)	20 ± 2
Max. üzemi nyomás (bar):	4,0
Tüzelőanyag:	koksz, szén, fa
Névl. hatásfok (%):	78 - 83
Füstcsanak átmérő (mm):	160
Beépítési méretek (mm)	
- szélesség:	520
- mélység:	1225; 1320; 1415
- magasság:	1005
Tömeg (kg):	418; 456; 494

Országos illetékességgel, i. i.ckü hatósági jogkörrel felruházva a kazán-, nyomástartó-, ADR-es-, gáz-és olajtüzelésű-, villamos berendezések, ill. komplex technológiák; tárolótartályok; gázipalackok; vízkémia; vezetékháló; stb. területén.
Nation-wide authorization for boiler-, pressure vessel-, ADR-, gas-and oil fired-, electrical equipment, complex technology; tanks; gas cylinders; water chemical; electrical-and heating distribution systems, etc.